

## Зміна № 1 ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я"

Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.

### ТЕКСТ ЗМІНИ

**Пункт 3.6.** Слова: "згідно зі СНіП 2.01.02" *замінити словами:* "згідно з ДБН В.1.1-7", *далі за текстом.*

**Пункт 3.15.** Слова: "висотою від рівня планувальної позначки землі до підлоги верхнього поверху не більше 26,5 м" *замінити словами:* "умовною висотою до 26,5 м включно".

**Пункт 6.1.** Слова: "вимоги ДБН В.2.2-9 (п. 3.11)" *замінити словами:* "вимоги ДБН В.2.2-9 (пункти 3.11, 3.15)".

**Пункт 7.63.** Позначення "СНіП 2.04.08" *замінити на* "ДБН В.2.5-20".

**Пункт 7.68** *доповнити другим абзацом:*

"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум'я, виготовлюватись з матеріалів із помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

**Примітка.** Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодинокі вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодинокі вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом)".

**Пункт 11.3.** Слова: "згідно з п. 4.4" *замінити словами:* "згідно з пунктом 4.3".

**Додаток Б.** Рядок "СНіП 2.01.02-85\* Противопожарные нормы" *замінити рядком* "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Рядок "СНіП 2.04.08-87 Газоснабжение" *замінити рядком* "ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання".

Рядок "Правила пожежної безпеки в Україні" *замінити рядком* "НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні".

*Доповнити Додаток Б рядками:*

"ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я поодинокі прокладеного вертикально розташованого ізолюваного проводу або кабелю (ІЕС 60332-1:1993, MOD)

ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я поодинокі прокладеного вертикально розташованого ізолюваного проводу або кабелю з малим перерізом (ІЕС 60332-2:1989, MOD)".

**Додаток В.** *Доповнити додаток таким терміном та його визначенням:*

„Умовна висота будинку – за пунктом 2.18 ДБН В.1.1-7”.

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.  
"Інформаційний бюлетень", №12, грудень, 2004 р., К.: "Укрархбудінформ"